昌吉州凯利液化气有限责任公司
安全生产情况汇报

根据2023年安全生产工作要求，现结合我公司实际，切实做好安全生产工作，抓紧抓好安全事故防范和隐患排查整改工作，确保安全生产稳定运行，有效预防和减少伤亡等安全事故的发生，现将我公司设备巡查巡检情况汇报如下：

1、**总体情况** 我公司今年以来安全生产事故为零，公司内设备设施、安全附件均都使用正常，灭火器等都在有效期内。通过日常巡检及专项检查，共计发现安全隐患94处，整改94处。整改率达到100%。

2、**充装方面** 做好充装前的检查工作，我公司规定要严格做好每只钢瓶的充前、充后检查工作，要求检查率达到100%，不得违规充装。

3、**管理方面** 要求各岗位人员要加大对重点要害部位的巡查力度，严格落实各项安全防范措施，确保安全稳定。

4、每月邀请专家对站内所有设备及安全设施进行一次全面检查。

5、每月由负责人组织技术人员对公司内设备、管线、储罐、充装设备、卸气、压缩机等进行一次全面检查，消除安全事故隐患。

6、每日对重点部位进行一次巡检，安全生产检查中自查出的问题，当时能够整改的都及时安排专人整改，不能立刻整改的上报监管部门，待整改完后再进行作业。

加强各项风险管理力度，对其设备及安全附件、电器设备等隐患排查工作，发现问题及时整改，及时消除隐患。加强设备设施的维护保养工作。

昌吉州凯利液化气有限责任公司

2023年9月21日

安全隐患台账

检查日期	运行设备名称	运行情况	检查人员	维修过程	维修情况	检修人	验收人	备注

昌吉州凯利液化气有限责任公司
关于入户检查及宣传工作的情况报告

为进一步落实我公司安全生产主体责任，为保障社会公共安全和用户用气安全，确保我站燃气安全稳定供应，我公司严格按照《城镇燃气管理条例》等规定，积极、努力做到正确指导燃气用户安全用气，并对燃气设施定期进行安全检查及宣传。

用户用气安全是燃气安全工作的重点，户内是燃气事故的多发、易发区域，燃气事故发生后，危害大、损失大、影响大，是燃气安全管理的重要环节。因此，在入户安全检查工作方面我站要做好各项工作，现将具体入户检查及宣传情况汇报如下：

入户检查、宣传登记表在配送过程中随时配送随时领取，每位配送人员针对自己所配送的所有用户进行入户检查及入户宣传工作 ，检查过程中发现隐患问题，能立即整改的当日必须整改，不能当日整改的限期整改，检查出问题的用户拒不整改的 ，我公司不予配送液化气，并上报与我公司主管部门进行监督管理。

配送过程中，每入户检查一户，都保存入户检查及入户宣传照片各一张，同时填写入户检查、宣传记录表，记录表内容有用气地址、商户还是居民、用户身份证号、检查日期、

联系电话、用气性质等；入户所检查项共19条。检查记录表必须用户、配送人员本人签字。以上工作完成后回到公司将入户检查登记表上交至办公室，待照片及入户检查逐一核对上交后方可进行充装作业。

2023年至今我公司实际入户检查及宣传共计:900户(其中餐饮用户603户； 居民用户：247户：夜市50户)，以上资料均都长期保存完好。

昌吉州凯利液化气有限责任公司

2023年9月21日

昌吉市液化气用户入户检查登记表（凯利液化气公司）

被检查单位、商户、居民、餐厅	第四幼儿园	检查日期	2023.7.4
用气地址	锡州北路	身份证号	652801 1973 1122 2012
		联系电话	139 9956 6820

序号	安全检查项目	检查结果
1	是否购买具有燃气经营许可证的经营企业燃气	是 ☑ 否 ☐ 若有问题，请具体说明：
2	气瓶和用气设备位置是否在地下室、半地下室或通风不良的场所	是 ☐ 否 ☑ 若有问题，请具体说明：
3	是否使用超期限未检验、检验不合格或者报废的气瓶	是 ☐ 否 ☑ 若有问题，请具体说明：
4	燃气器具与使用的气源是否匹配	是 ☑ 否 ☐ 若有问题，请具体说明：
5	是否擅自拆卸、安装、改装燃气器具	是 ☐ 否 ☑ 若有问题，请具体说明：
6	是否存在对气瓶加热、摔、砸、倒卧的现象	是 ☐ 否 ☑ 若有问题，请具体说明：
7	不用明火试验是否漏气	是 ☑ 否 ☐ 若有问题，请具体说明：
8	是否有自行清除气瓶内的残液的现象	是 ☐ 否 ☑ 若有问题，请具体说明：
9	减压阀与钢瓶接口是否连接牢固并无漏气	是 ☑ 否 ☐ 若有问题，请具体说明：
10	煤气胶管穿墙时是否加套管	是 ☑ 否 ☐ 若有问题，请具体说明：
11	燃气连接软管不得超过2米	是 ☑ 否 ☐ 若有问题，请具体说明：
12	燃气软管是否有龟裂、漏气	是 ☐ 否 ☑ 若有问题，请具体说明：
13	燃气器具与气瓶间距不小于1米	是 ☑ 否 ☐ 若有问题，请具体说明：
14	燃气设施是否被包围	是 ☐ 否 ☑ 若有问题，请具体说明：
15	使用燃气的人员应具备安全用气知识	是 ☑ 否 ☐ 若有问题，请具体说明：
16	配送员是否进行燃气使用安全知识宣传	是 ☑ 否 ☐ 若有问题，请具体说明：

被检查负责人签字：董元俊　　检查人签字：杨永辉

凯利公司入户检查隐患整改台账

序号	检查日期	检查单位名称	单位类型（储存/使用）	发现隐患	整改情况	整改人员	备注
1	2023.6.23	王家凉皮	使用	报警器油污严重，管线杂物严重。	6个报警器油污清理干净，部分报警器已更新；管线杂物已经清理干净。	魏炳成	
2	2023.6.23	兄弟馕店	使用	地下室使用液化气罐	把地下室的液化气钢瓶移到地面上馕坑旁符合要求的位置，整改完毕。	高兴刚	
3	2023.6.23	奇台拌面大盘鸡店	使用	软管超长。	将超长的部分已经截掉，长度符合要求。	李中强	
4	2023.6.23	大盘鸡拌面王	使用	软管超长，接三通。	三通已经去掉，超长的软管已经截掉，整改完毕。	杨刚	
5	2023.6.25	真好味椒麻鸡	使用	燃气管子就在灶下面盘着，温度很高。	把灶下面的燃气管子清走，重新布管子，整改完毕。	王羊喜	
6	2023.6.25	啤酒烤鸭	使用	软管超长，使用三通。	软管长的部分已经截掉，三通拆除，整改完毕。	高兴刚	
7	2023.6.25	万家香饼店	使用	未安装报警器。	报警器已经安装好。	葛亚洲	
8	2023.6.28	袁氏杭州小笼包	使用	报警器未通电，储罐放在了密闭空间。	报警器按照规定安装好并通电，储罐已收走。	赵磊	
9	2023.6.28	手撕铁板烤鸡烤鸭	使用	钢瓶防撞圈未装。	钢瓶防撞圈已经装上。	杨永辉	

致工商业燃气用户的一封信

——《关于燃气安全使用的温馨提示》

尊敬的工商业燃气用户：

您好！

使用燃气用户的生活带来便利的同时，安全正确的使用尤为重要，为确保广大用户的用气安全，我们提醒您注意以下事项：

1.经常检查连接燃气灶具的胶管两端接头是否有卡箍固定；发现胶管老化、龟裂应及时更换新管；建议使用使用寿命长的不锈钢波纹管。

2.定期巡视检查沿线管道及附属设施有无占压现象，附近是否有异味、周围植物是否枯萎、水面是否冒泡等异常现象或燃气泄漏发出声响，有此类情况，请速拨打燃气企业服务电话报修。

3.定期检查计量表、用气设施是否正常运行。燃气设备关闭后，计量表如果走字，说明有漏气的地方。

4.有燃气管道经过或安装有燃气用具、设施的房间禁止住人或者堆放易燃易爆物品。

5.严禁使用未经燃气管理部门认定和已属报废年限的燃气设施及燃气用具。用气操作间应保持通畅的通风和排烟。

6.在使用燃气时，应在各用气操作间安装可燃气体泄漏报警器以保证燃气泄漏及时发现。

7.燃气用户不得擅自安装、拆除、拆修、改装、迁移管道燃气设施和计量器具。

8.如发现漏气情况，要立即关闭户内燃气总阀，开窗通风，严禁开关电器或动用明火，并迅速离开到户外空旷地带拨拨打燃气企业服务电话报修。

9.燃气使用单位要积极支持和协助燃气经营单位的检查人员，依法凭证实施入户安全检查。

10.凡接到燃气经营单位下达的隐患整改通知书，应立即按照通知书要求整改的内容，限期完成隐患整改工作。

11.使用液化气钢瓶用户必须使用可溯源、瓶体有企业标识、服务电话的钢瓶。并签订定用气合同。餐饮用户严禁使用气液两用瓶装燃气。

昌吉市城市管理局

昌吉州凯利液化气有限责任公司

电话：0994—2262218

城管局监督电话：0994—6528121

致广大燃气用户的一封信

——《关于燃气安全使用的温馨提示》

尊敬的燃气用户：

您好！

为了您和社会公众的生命财产安全，在此温馨提示您要关注燃气安全。

1.应选购符合国家标准，带有安全熄火保护装置的燃气灶具，使用时人不能远离，使用后应关好灶具开关、灶前阀，防止泄漏。燃气具过期应及时更换。切勿使用节能罩。

2.燃气胶管应每18个月更换一次，要经常检查是否存在老化、开裂、鼠咬及连接处是否用卡子固定，建议选用使用寿命长的金属波纹管。

3.应根据气源类型选用并正确安装燃气报警器，报警器宜选择靠近燃气表或燃气管道接点的位置安放。

4. 燃气用户不得擅自安装、改装、拆除燃气管道、阀门等户内燃气设施和燃气计量装置。

5.不可将设有燃气管道、燃气具的房间改成卧室、客厅和卫生间，长时间用气要注意通风换气。

6.发现异味要立即开窗，并远离现场，拨打服务电话报修。切勿触碰各类电器开关或携带火种进入室内。

7.燃气热水器应安装在厨房或阳台，严禁安装在卫生间、浴室、餐厅、客厅、卧室等其他空间，并规范安装烟道。严禁选用直排式热水器。燃气安全关乎千家万户，为了您和大家的幸福，请一如既往地支持燃气公司的入户安全检查及隐患整改等工作，共同营造安全稳定的社会环境。

昌吉市城市管理局

昌吉州凯利液化气有限责任公司

电话：0994—2262218

城管局监督电话：0994—6528121

昌吉州凯利液化气有限责任公司
液化石油气收费标准公示

市区	小瓶（12kg）	120 元
	大瓶（48kg）	480 元
郊区	小瓶（12kg）	130 元
	大瓶（48kg）	500 元

昌吉市市场监督管理局监制 投诉电话：12315

服务电话：0994-2262218

昌吉州凯利液化气有限责任公司

2023 年 1 月 1 日