

检测报告

报告编号: H260501055508

委托单位: 阜康市正源供排水有限公司

项目名称: 阜康市正源供排水有限公司 2026 年 05 月水质检测项目

检测类型: 委托检测

编制: 张清

审核: 翟莉莉

批准: 钟晓芳

签发日期: 2026.5.24

新疆环保集团环境检测科技有限公司

Xinjiang Environmental Protection Group Environmental Testing Technology Co., Ltd.

表号: XHC-JS-001 (E/1)

报 告 说 明

1. 报告无编制、审核、签发人签字，或未加盖资质认定标志（CMA）和本公司检测专用章，或涂改均无效。
2. 未经本公司同意，不得以任何方式复制本报告；复制检测报告未重新加盖红色印章无效。
3. 委托方对检测报告如有异议，收到报告后在样品有效期内给予受理。无法保存或复现样品不受理申诉。
4. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
5. 报告附件不在本公司资质认定 CMA 范围内，不具有对社会证明作用。
6. 为科研、教学、内部质量控制出具检验检测数据、结果的，报告未标注资质认定标志（CMA）的，不具有对社会证明作用。

公司地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）豫清路 750 号

（中国（新疆）自由贸易试验区）

公司电话：0991-3702546

邮 编：830026

传 真：0991-3702546

检测报告

报告编号: H260501055508

第 1 页/共 3 页

样品类别		水和废水（饮用水）	
采样日期		2026/05/06	
检测日期		2026/05/06~2026/05/08	
点位名称		2#管网水	
点位坐标		E:87.898005° N:44.147010°	
采样时间		16:30	
样品编号		2605050190	
序号	检测项目	检测结果	标准限值
1	总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不应检出
2	菌落总数（CFU/mL）	57	100
3	色度(度)	< 5	15
4	浑浊度(NTU)	0.6	1
5	臭和味(无量纲)	无	无异臭、异味
6	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）（mg/L）	2.34	3
7	游离（余）氯（mg/L）	0.16	大于等于 0.05 小于等于 2
注：1、标准限值为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1、表 2 的标准限值。 本页以下空白			

检测报告

报告编号: H260501055508

第 2 页/共 3 页

表 1: 客户联系信息

委托单位	阜康市正源供排水有限公司		
委托单位地址	新疆昌吉州阜康市特纳格尔街 1 号(团结西路 1 号)		
联系人	谷园园	联系电话	13639940953
受检单位	/		
受检单位地址	/		
联系人	/	联系电话	/

表 2: 样品状态

样品类别	样品编号	样品性状/样品介质
水和废水(饮用水)	2605050190	无色无味透明液体

表 3: 检测依据及主要仪器一览表

序号	样品类别	检测项目	分析方法	检出限	检测仪器设备	主检人
1	水和废水 (饮用水)	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 5.3 酶底物法 (GB/T 5750.12-2023)	1MPN/100mL	LHS-HC-I 恒温恒湿箱 (XHC-SY145)	吴浩哲
2		菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标 4.1 平皿计数法 (GB/T 5750.12-2023)	-	DH-360AS 电热恒温培养箱 (XHC-SY449)	吴浩哲
3		色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 4.1 铂-钴标准比色法 (GB/T 5750.4-2023)	5 度	-	孙翔昊
4		浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 5.1 散射法-福尔马肼标准 (散射式浊度仪) (GB/T 5750.4-2023)	0.5NTU	WZB-172 便携式浊度计 (XHC-SY726)	周凯乐 王雪峰
5		臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标 6.1 嗅气和尝味法 (GB/T 5750.4-2023)	-	-	刘润喆
6		高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 (GB/T 5750.7-2023)	0.05mg/L	25mL 酸碱通用滴定管 (XHC-BL051)	李玲玉

检测报告

报告编号: H260501055508

第 3 页/共 3 页

序号	样品类别	检测项目	分析方法	检出限	检测仪器设备	主检人
7	水和废水 (饮用水)	游离 (余) 氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 4.3 现场 N, N-二乙基对苯 二胺 (DPD) 法 (GB/T 5750.11-2023)	0.02mg/L	DGB-403F 便携式 余氯/总氯/二氧化氯 测定仪 (XHC-SY360)	周凯乐 王雪峰

表 4 : 采样主要仪器及人员一览表

序号	样品类别	采样仪器设备	采样人
1	水和废水 (饮用水)	-	周凯乐 王雪峰

报告结束