



检 测 报 告

TEST REPORT

坤诚检字第[KCW2026-1019-02]号

样品类型:	饮用水
项目名称:	吉木萨尔县城市供水、农村供水检测委托服务
委托单位:	吉木萨尔县吉源水务有限公司
检测类别:	委托检测
报告日期:	2026-05-21





说 明

- 1、 本报告无检测单位检测专用章和骑缝章无效。
- 2、 本报告无编制、审核、批准签字无效、未加盖“CMA”章无效。
- 3、 本报告经涂改、增删一律无效。
- 4、 未经本公司同意不得复印本报告（全文复制除外），复印件未加盖检测单位检测专用和骑缝章无效。
- 5、 本报告不得用于各类广告宣传。
- 6、 委托单位对检测报告有异议，应在收到报告十五日内提出，逾期不予受理。否则检测报告自签发之日起生效，无法保存或复现样品不受理申诉。
- 7、 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 8、 本检测报告仅代表检测时委托方提供的工况条件下的检测结果。
- 9、 结果有“L 或<”表示浓度低于方法检出限，其数值为该项目的检出限。
- 10、 “⑥”表示分场所检测项目。

公司地址： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路 100 号创博智谷产业园 B 区 4 栋

主场所地址： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路 100 号创博智谷产业园 B 区 4 栋

分场所地址： 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县天鹅湖北路 1099 号农牧大厦

公司电话： 0991-4655488

监督投诉电话： 0991-4655488



一、基础信息

项目名称	吉木萨尔县城市供水、农村供水检测委托服务		
委托单位	吉木萨尔县吉源水务有限公司		
受测单位	吉木萨尔县吉源水务有限公司		
项目地址	吉木萨尔县		
委托方联系人	鲁红	联系电话	15899078386
检测类别	委托检测		
采样日期	2026 年 5 月 7 日		
检测日期	2026 年 5 月 7 日~2026 年 5 月 12 日		

二、检测内容

监测点位	检测指标	样品性状	检测点位频次/ 样品数量
川渝大厦管网水取水点	大肠埃希氏菌、总大肠菌群、镉、砷、细菌总数、汞、溴酸盐、六价铬、氰化物、三氯甲烷、氟离子、铅、亚氯酸盐、臭、浊度、铝、铁、氯酸盐、肉眼可见物、色度、锌、溶解性总固体、总硬度、铜、锰、硝酸盐氮、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、三氯乙酸、游离氯、高锰酸盐指数、总β放射性、总α放射性、氨、氯离子、硫酸盐、pH 值	无色透明无味	1 点/1 天/1 次

三、检测结果

监测点位	采样日期	检测项目	单位	监测结果	标准限值
川渝大厦管网水取水点	2026 年 5 月 7 日	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出
		总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出
		镉	mg/L	<0.004	0.005 mg/L
		砷	mg/L	<0.0010	0.01 mg/L
		细菌总数	MPN/mL	未检出	100 MPN/mL
		汞	mg/L	<0.0001	0.001 mg/L
		溴酸盐	mg/L	<0.005	0.01 mg/L
		六价铬	mg/L	<0.004	0.05 mg/L
		氰化物	mg/L	<0.002	0.05 mg/L



监测点位	采样日期	检测项目	单位	监测结果	标准限值
川渝大厦管网水取水点	2026 年 5 月 7 日	三氯甲烷	mg/L	<0.00003	0.06 mg/L
		氟离子	mg/L	<0.0006	1 mg/L
		铅	mg/L	<0.0025	0.01 mg/L
		亚硝酸盐	mg/L	<0.04	0.7 mg/L
		臭	/	无	无异臭、异味
		浊度	NTU	0.8	1 NTU
		铝	mg/L	0.08	0.2 mg/L
		铁	mg/L	<0.0045	0.3 mg/L
		氯酸盐	mg/L	<0.23	0.7 mg/L
		肉眼可见物	/	无	无
		色度	度	<5	15 度
		锌	mg/L	0.002	1 mg/L
		溶解性总固体	mg/L	354	1000 mg/L
		总硬度	mg/L	164	450 mg/L
		铜	mg/L	<0.009	1 mg/L
		锰	mg/L	<0.0005	0.1 mg/L
		硝酸盐氮	mg/L	1.81	10 mg/L
		三卤甲烷	mg/L	<0.00353	1 mg/L
		二氯一溴甲烷	mg/L	<0.00008	0.06 mg/L
		二氯乙酸	mg/L	<0.0037	0.05 mg/L
		一氯二溴甲烷	mg/L	<0.00005	0.1 mg/L
		三溴甲烷	mg/L	<0.00012	0.1 mg/L
		三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1 mg/L
		游离氯	mg/L	0.3	/
		高锰酸盐指数	mg/L	0.82	3 mg/L
		总β放射性	Bq/L	0.105	1 Bq/L
		总α放射性	Bq/L	0.035	0.5 Bq/L
		氨	mg/L	<0.02	0.5 mg/L
		氯离子	mg/L	29.5	250 mg/L
		硫酸盐	mg/L	129	250 mg/L
		pH 值	无量纲	7.4	6.5-8.5

四、采样方法及仪器

采样标准名称及代号	所用仪器	采样人员
《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》 GB/T 5750.2-2023	/	田志钰、闫亮

五、实验室质控数据

5.1 全程序空白测定结果

样品编号	检测因子	单位	分析结果	是否合格
YP20260507-00460005-QCKB0005	锰	mg/L	<0.0005	合格

5.2 现场平行样检测结果

样品编号	分析项目	单位	测定结果	相对偏差 (%)	允许相对偏差	结果评价
YP20260507-00460003XCPX-0007	汞	mg/L	<0.0001	0	-20 %～ 20 %	合格
YP20260507-0046		mg/L	<0.0001			合格
YP20260507-00460005XCPX-0006	锰	mg/L	<0.0005	0		合格
YP20260507-0046		mg/L	<0.0005			合格

六、检测方法及仪器

类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限	所用仪器	检测人员
饮用水	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	/	电子天平/XY1000-2C/KCA-186,立式压力蒸汽灭菌锅/LX-B50L/KCA-168,恒温恒湿箱/LHC-150-1/KCA-012	苏欢
	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	/	电子天平/XY1000-2C/KCA-186,立式压力蒸汽灭菌锅/LX-B50L/KCA-168,恒温恒湿箱/LHC-150-1/KCA-012	苏欢
	镉	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	0.004mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP) /ICP-5000/KCA-279	马小兰
	砷	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	0.0010mg/L	原子荧光光度计/AFS-10B/KCBZ-A-103,电子天平/BSA224S/KCA-251,不锈钢电热板/DB-3/KCA-421	王娟
	细菌总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	/	电子天平/XY1000-2C/KCA-186,立式压力蒸汽灭菌锅/LX-B50L/KCA-168,恒温恒湿箱/LHC-150-1/KCA-012	苏欢
	汞	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	0.0001mg/L	原子荧光光度计/AFS-10B/KCBZ-A-103,电子天平/BSA224S/KCA-251,电热恒温水浴锅/DZKW-S-8/KCA-289	王娟
	溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023	0.005mg/L	智能型离子色谱仪/iCR900/KCA-595	苏欢

类别	检测项目	检测方法依据	方法检出限	所用仪器	检测人员
饮用水	六价铬	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	0.004mg/L	可见分光光度计 /V-T3C/KCA-210	周圆圆
	氰化物	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023	0.002mg/L	全自动流动注射分析仪-氰化物/总氰化物分析通道 /FIAE/KCA-182	王慧林
	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	0.00003mg/L	气相色谱质谱仪 /GCMS-QP2020NX SYSTEM/KCA-598	张玉霞
	氟离子	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023	/	离子色谱仪 /IC6210/KCA-205	古莱姆拜尔·阿布都热西提
	铅	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标金属指标》 GB/T 5750.6-2023	0.0025mg/L	原子吸收光度计 /AA-6880/KCA-018	马小兰
	亚硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023	0.04mg/L	滴定管/25ml/KCA-526	古莱姆拜尔·阿布都热西提
	臭	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023	/	/	马小兰
	浊度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023	1NTU	便携式浊度计/KCB-254	田志钰、闫亮
	铝	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	0.04mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP)/ICP-5000/KCA-279	马小兰
	铁	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	0.0045mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP)/ICP-5000/KCA-279	马小兰
	硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023	0.23mg/L	滴定管/25ml/KCA-526	古莱姆拜尔·阿布都热西提
	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023	/	/	田志钰、闫亮
	色度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023	5 度	/	田志钰、闫亮
	锌	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	0.001mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP)/ICP-5000/KCA-279	马小兰

类别	检测项目	检测方法依据	方法检出限	所用仪器	检测人员
饮用水	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023	/	精密鼓风干燥箱 /WGZ-9625B/KCA-253,电子天平/BSA224S/KCA-251,电热恒温水浴锅 /DZKW-S-8/KCA-289	古莱姆拜尔·阿布都热西提
	总硬度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023	1.0mg/L	滴定管/25ml/KCA-526	古莱姆拜尔·阿布都热西提
	铜	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	0.009mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP) /ICP-5000/KCA-279	马小兰
	锰	《生活饮用水标准检验方法第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023	0.0005mg/L	电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP) /ICP-5000/KCA-279	马小兰
	硝酸盐氮	《生活饮用水标准检验方法第 5 部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023	/	离子色谱仪 /IC6210/KCA-205	古莱姆拜尔·阿布都热西提
	三卤甲烷	《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	0.00353mg/L	气相色谱质谱仪 /GCMS-QP2020NX SYSTEM/KCA-598	张玉霞
	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	0.00008mg/L	气相色谱质谱仪 /GCMS-QP2020NX SYSTEM/KCA-598	张玉霞
	二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023	0.0037mg/L	智能型离子色谱仪 /iCR900/KCA-595	苏欢
	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	0.00005mg/L	气相色谱质谱仪 /GCMS-QP2020NX SYSTEM/KCA-598	张玉霞
	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法第 8 部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023	0.00012mg/L	气相色谱质谱仪 /GCMS-QP2020NX SYSTEM/KCA-598	张玉霞
	三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023	0.0044mg/L	智能型离子色谱仪 /iCR900/KCA-595	苏欢
	游离氯	《生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023	0.01mg/L	余氯测定仪/KCB-344	田志钰、闫亮
	高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法第 7 部分：有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023	0.05mg/L	滴定管/50ml/KCA-522	道珍花、古莱姆拜尔·阿布都热西提



类别	检测项目	检测方法依据	方法检出限	所用仪器	检测人员
饮用水	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标》GB/5750.13-2023	0.028Bq/L	电子天平 /BSA224S/KCA-251,节能箱式电炉 /SX-G07103/KCA-008,低本底 αβ测量仪 /WIN-2103/KCA-597	道珍花、古莱姆拜尔·阿布都热西提
	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023	0.016Bq/L	电子天平 /BSA224S/KCA-251,节能箱式电炉 /SX-G07103/KCA-008,低本底 αβ测量仪 /WIN-2103/KCA-597	道珍花、古莱姆拜尔·阿布都热西提
	氨	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023	0.02 mg/L	可见分光光度计 /7230G/KCA-025	苏欢
	氯离子	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023	/	离子色谱仪 /IC6210/KCA-205	古莱姆拜尔·阿布都热西提
	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023	/	离子色谱仪 /IC6210/KCA-205	古莱姆拜尔·阿布都热西提
	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	/	多参数检测仪（pH、电导率、溶解氧）/KCB-152	田志钰、闫亮

七、评价标准

类别	评价标准
饮用水	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022

八、结果评价

本报告所测定检测项目结果满足《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 标准限值要求。

编制:

扭双双

审核:

在龙

签发

签发日期:

——报告结束——

附件：

一、气象参数

采样日期	天气	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速（m/s）
2026 年 5 月 7 日	晴	30	92.8	北风	1.8

——以下空白——



CS 扫描全能王