

报告编号: HY-GS-2026-0434



正本

昌吉市恒源环境监测有限责任公司

检验检测专用章

检测报告

委托单位: 昌吉市清源水务有限责任公司

采样地点: 西域娜依新疆菜卫生间水龙头

样品类型: 生活饮用水

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 5 月 19 日

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式叁份，副本存档。
- 3、本报告经签字盖 CMA、检测章、骑缝章后生效。
- 4、本单位对客户提供的其他信息，不承担核实责任。
- 5、本单位接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 7、如报告中有分包或非标准方法所进行的检测结果，另有说明。
- 8、对本报告有异议时请于报告签发之日起 7 日内通知本单位，逾期则按无意见处理。

单位地址：新疆昌吉州昌吉市阿什里乡努尔加村昌吉市第三水厂

邮 编：831100

电 话：0994-2718828

传 真：0994-2718828

昌吉市恒源环境监测有限责任公司
检 测 报 告

报告编号: HY-GS-2026-0434

委托单位	昌吉市清源水务有限责任公司	委托单位地址及联系方式	昌吉市建国西路 40 号 姬伟鹏 13565306655
样品编号	HY-GS-2026-05-047	样品名称	管网水
样品数量	3 瓶	检测日期	2026. 5. 13—2026. 5. 15
送样人	/	送样时间	/
采样人	摆瑞启、汪平军	采样时间	2026. 5. 13 11:26
采样地点	西域娜依新疆菜卫生间水龙头		
样品状态	无色透明液体，无沉淀，密封装。		
检测项目	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	检测仪器名称及型号	仪器编号
色度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750. 4-2023	/	/
浑浊度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750. 4-2023	浊度仪 ET1180	YQ-JC-013
臭和味	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750. 4-2023	/	/
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750. 4-2023	/	/
游离氯	《生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750. 11-2023	便携式余氯测定仪 Pocket Colorimeter TM11	YQ-JC-018
高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	《生活饮用水标准检验方法第 7 部分：有机物综合指标》 GB/T 5750. 7-2023	棕色酸式滴定管 0. 00-25. 00mL	HY-DD-001

昌吉市恒源环境监测有限责任公司

检测 报 告

报告编号：HY-GS-2026-0434

检测项目	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	检测仪器名称及型号	仪器编号
菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	隔水式恒温培养箱 GH-500BC	YQ-FZ-012
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	隔水式恒温培养箱 GH-500BC	YQ-FZ-012
大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	隔水式恒温培养箱 GH-500BC	YQ-FZ-012

检测结果

序号	检测项目	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 限值
		样品编号	
		HY-GS-2026-05-047	
1	色度 (度)	<5	15
2	浑浊度 (NTU)	<0.5	1
3	臭和味	无	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无	无
5	游离氯 (mg/L)	0.25	出厂水和末梢水限值≤2 出厂水余量≥0.3 末梢水余量≥0.05
6	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.72	3
7	菌落总数 (CFU/mL)	未检出	100
8	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不应检出

昌吉市恒源环境监测有限责任公司

检测 报 告

报告编号: HY-GS-2026-0434

检测结果			
序号	检测项目	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 限值
		样品编号	
		HY-GS-2026-05-047	
9	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出
备注: /			

(报告结束)

编制人: 康晓燕 审核人: 王红、徐晓英 签发人: 姜山 日期: 2026.5.19



正本

昌吉市恒源环境监测有限责任公司

检验检测专用章

检测 报 告

委托单位: 昌吉市清源水务有限责任公司

采样地点: 六味包子店后厨水龙头

样品类型: 生活饮用水

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 5 月 19 日

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改，增删。
- 2、本报告一式叁份，副本存档。
- 3、本报告经签字盖 CMA、检测章、骑缝章后生效。
- 4、本单位对客户提供的其他信息，不承担核实责任。
- 5、本单位接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 7、如报告中有分包或非标准方法所进行的检测结果，另有说明。
- 8、对本报告有异议时请于报告签发之日起 7 日内通知本单位，逾期则按无意见处理。

单位地址：新疆昌吉州昌吉市阿什里乡努尔加村昌吉市第三水厂

邮 编：831100

电 话：0994-2718828

传 真：0994-2718828

昌吉市恒源环境监测有限责任公司

检 测 报 告

报告编号: HY-GS-2026-0435

委托单位	昌吉市清源水务有限责任公司	委托单位地址及联系方式	昌吉市建国西路 40 号 姬伟鹏 13565306655
样品编号	HY-GS-2026-05-048	样品名称	管网水
样品数量	3 瓶	检测日期	2026. 5. 13—2026. 5. 15
送样人	/	送样时间	/
采样人	摆瑞启、汪平军	采样时间	2026. 5. 13 11:38
采样地点	六味包子店后厨水龙头		
样品状态	无色透明液体, 无沉淀, 密封装。		
检测项目	依据的标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检测仪器名称及型号	仪器编号
色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指 标》 GB/T 5750. 4-2023	/	/
浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指 标》 GB/T 5750. 4-2023	浊度仪 ET1180	YQ-JC-013
臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指 标》 GB/T 5750. 4-2023	/	/
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指 标》 GB/T 5750. 4-2023	/	/
游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》 GB/T 5750. 11-2023	便携式余氯测定仪 Pocket Colorimeter TMII	YQ-JC-018
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》 GB/T 5750. 7-2023	棕色酸式滴定管 0. 00-25. 00mL	HY-DD-001

昌吉市恒源环境监测有限责任公司

检 测 报 告

报告编号：HY-GS-2026-0435

检测项目	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	检测仪器名称及型号	仪器编号
菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	隔水式恒温培养箱 GH-500BC	YQ-FZ-012
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	隔水式恒温培养箱 GH-500BC	YQ-FZ-012
大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	隔水式恒温培养箱 GH-500BC	YQ-FZ-012

检测结果

序号	检测项目	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 限值
		样品编号	
		HY-GS-2026-05-048	
1	色度 (度)	<5	15
2	浑浊度 (NTU)	<0.5	1
3	臭和味	无	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无	无
5	游离氯 (mg/L)	0.33	出厂水和末梢水限值≤2 出厂水余量≥0.3 末梢水余量≥0.05
6	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.77	3
7	菌落总数 (CFU/mL)	未检出	100
8	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不应检出

昌吉市恒源环境监测有限责任公司
检 测 报 告

报告编号: HY-GS-2026-0435

检测结果			
序号	检测项目	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 限值
		样品编号	
		HY-GS-2026-05-048	
9	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出
备注: /			

(报告结束)

编制人: 康晓燕 审核人: 陈子向、徐永英 签发人: 袁心2 日期: 2026.5.19



正本

昌吉市恒源环境监测有限责任公司

检测报告

委托单位: 昌吉市清源水务有限责任公司

采样地点: 北门村加油站卫生间水龙头

样品类型: 生活饮用水

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026年5月19日

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本报告一式叁份，副本存档。
- 3、本报告经签字盖 CMA、检测章、骑缝章后生效。
- 4、本单位对客户提供的其他信息，不承担核实责任。
- 5、本单位接受客户送样的委托检测，检测数据和结果仅对来样负责。
- 6、本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得复制部分报告。
- 7、如报告中有分包或非标准方法所进行的检测结果，另有说明。
- 8、对本报告有异议时请于报告签发之日起 7 日内通知本单位，逾期则按无意见处理。

单位地址：新疆昌吉州昌吉市阿什里乡努尔加村昌吉市第三水厂

邮 编：831100

电 话：0994-2718828

传 真：0994-2718828

昌吉市恒源环境监测有限责任公司
检 测 报 告

报告编号：HY-GS-2026-0436

委托单位	昌吉市清源水务有限责任公司	委托单位地址及联系方式	昌吉市建国西路 40 号 姬伟鹏 13565306655
样品编号	HY-GS-2026-05-049	样品名称	管网水
样品数量	3 瓶	检测日期	2026. 5. 13—2026. 5. 15
送样人	/	送样时间	/
采样人	摆瑞启、汪平军	采样时间	2026. 5. 13 11:47
采样地点	北门村加油站卫生间水龙头		
样品状态	无色透明液体，无沉淀，密封装。		
检测项目	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	检测仪器名称及型号	仪器编号
色度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750. 4-2023	/	/
浑浊度	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750. 4-2023	浊度仪 ET1180	YQ-JC-013
臭和味	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750. 4-2023	/	/
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750. 4-2023	/	/
游离氯	《生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750. 11-2023	便携式余氯测定仪 Pocket Colorimeter TMII	YQ-JC-018
高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	《生活饮用水标准检验方法第 7 部分：有机物综合指标》 GB/T 5750. 7-2023	棕色酸式滴定管 0. 00-25. 00mL	HY-DD-001

昌吉市恒源环境监测有限责任公司

检 测 报 告

报告编号: HY-GS-2026-0436

检测项目	依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	检测仪器名称及型号	仪器编号
菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	隔水式恒温培养箱 GH-500BC	YQ-FZ-012
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	隔水式恒温培养箱 GH-500BC	YQ-FZ-012
大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023	隔水式恒温培养箱 GH-500BC	YQ-FZ-012

检测结果

序号	检测项目	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 限值
		样品编号	
		HY-GS-2026-05-049	
1	色度 (度)	<5	15
2	浑浊度 (NTU)	<0.5	1
3	臭和味	无	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无	无
5	游离氯 (mg/L)	0.29	出厂水和末梢水限值≤2 出厂水余量≥0.3 末梢水余量≥0.05
6	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)(mg/L)	0.64	3
7	菌落总数 (CFU/mL)	未检出	100
8	总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不应检出

昌吉市恒源环境监测有限责任公司

检 测 报 告

报告编号: HY-GS-2026-0436

检测结果			
序号	检测项目	检测结果	生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 限值
		样品编号	
		HY-GS-2026-05-049	
9	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出
备注: /			

(报告结束)

编制人: 康晓燕 审核人: 王成、何书英 签发人: 姜心 日期: 2026.5.19